

令和4年度回答事項

(1) 信号機の設置・調整について

番号	学校区	場所	要望内容	地図	説明	回答	評価
6	清小七中	清水口2-8-1付近 清水口保育園北側 横断歩道	押しボタン式信号機 の設置 (前回xx R3路面塗装○)	6	児童が横断歩道を渡ろうとしても停止してくれる車が少なく、安全ボランティアが旗を前に出して車を止め、児童を渡している状態。ボランティアがいることで、左右を確認せずに横断歩道を渡ろうとする通勤の方もいて危険なため、信号機が必要。通行量が多いのは通勤・通学の時間帯だけなので、押しボタン式を希望。	【印西警察署】 通学時間帯に現場確認をし、児童・生徒の利用人数、交通量が頻繁ではないこと、また、通行車両のほとんどが横断歩道手前で減速しており歩行者妨害車両は認められなかったことから、押しボタン式信号機までの設置は必要としないと考えられます。	×
7	七中	清水口3-29～七次台2-2 緑道途中の横断歩道	押しボタン式信号機 の設置	7	朝や夕方時間帯には通行車両が多く、横断する歩行者や自転車と通行車両との事故が心配。道路標示のおかげで横断者がいるときに停止してくれる車も増えてきたが、左右両方の車が停まってくれることは少なく、朝と夕方は横断が困難である。	【印西警察署】 要望内容ほど交通量は多くなく、横断歩道手前で滞留する等までは認められなかったことから、押しボタン式信号機までの設置は必要としないと考えられます。	×

(2) 横断歩道の設置・路面表示の補修

19	七小七中	七次台小学校前交差点	・路面標示工夫 ・横断歩道補修	17	横断する人数が多く、歩道ぎりぎりまで待っている児童がいる。車に巻き込まれないようにラインを太くするなど、一歩下がって待てるような工夫を要望。 横断歩道も薄くなっているので補修を要望。	【印西警察署】 横断歩道の補修を予定しています。	—
						【印旛土木事務所】 車止めを増設し、黄色の停止ラインを設置する予定です。	—
20	七小七中	西白井3丁目と4丁目の境目の交差点	・横断歩道補修	18	信号のある交差点ではあるものの横断歩道が非常に薄くなっている。 車両も歩行者も多く通るので補修を要望。	【印西警察署】 補修を予定しています。	—
21	清小七中	けやき台2-1 けやき台公園付近	・横断歩道の設置 (前回xx R3路面表示○)	19	けやき台2-5、2-6に住む児童がけやき台公園側に渡るための横断歩道がない。昨年度「横断注意」の路面標示をしていただいたが、この地点は富士地区含め西白井駅を利用する歩行者・自転車の動線にあたる上、道路は風間街道と第三小方面をつなぐルートにあたり通過する車も多いため、横断歩道の設置が必要。	【印西警察署】 周囲に既存の横断歩道があること、また、歩行者の滞留場所がなく安全が確保できないため、設置できません。	×

(4) 道路整備改修・歩道・ガードレールの設置・修繕

38	七小七中	西白井3-14付近 西白井2丁目と3 丁目 の境の坂道	坂道、交差点付近 に凹凸加工などの 速度抑制	35	<p>自転車がこの坂道をノーブレーキで走る。坂道には横道が数か所あり、緑道の横断やコンビニ、その先に交差点があるので危ない。坂道や交差点付近に速度を抑えるハンプなどの加工を施していただきたい</p> <p>または自転車側でも車側でも注意喚起の表示をお願いします。</p>	<p>【道路課】 合同点検の結果、坂道であるためハンプなどによる速度抑制対策は、却って自転車のハンドルを取られるなど危険であることから物理的な対策は行わないこととしました。</p> <p>坂道につきましては、交差点（横道）があることを注意喚起するため、十字マーク及びドット線の路面標示を設置しております。</p>	△
39	七小七中	風間街道(根18 26付近)から西 白井4丁目 (可能であればホ ンダの道路まで)	道路、遊歩道、児 童の通学路の新 設・設置 (前回x-)	36	<p>現在、西白井3・4丁目に住む児童は、風間街道に出るまでに児童歩行専用の通学路を通り、遠回りをして通学している。あまり人気のない道で危ない。</p> <p>遠回りの道は道路が狭いわりに交通量も多く見通しが悪く非常に危険。</p> <p>また、防災等、非常事態の時、西白井3・4丁目に住む人は学校への避難が難しい。要望する道が通ることにより、児童や保護者の安心と安全につながると考えることから、新設を要望。</p>	<p>【道路課】 西白井3・4丁目から風間街道に抜ける市道00-139号線の整備計画約307メートルのうち、西白井側の約152メートルは用地買収が完了し暫定的に歩道を整備しています。</p> <p>また、風間街道側から西白井側に向かって約65メートル部分は車道の表層アスファルト舗装を残し、それ以外の整備が終わっています。</p> <p>残りの約83メートルについては、用地交渉が困難な状況となっております。</p> <p>七次台3丁目ホンダカーズ東葛千葉ニュータウン西店から風間街道を結ぶ道路については、平成25年度までに基礎的な調査などの概略設計を行い、平成29年度に予備設計を実施し、大まかな線形や標準的な構造を決定しています。当該道路は、通学路のほか、安心安全の推進や地区と地区を結びコミュニティを醸成するうえでも、必要な道路と考えていますので、後期実施計画の期間中に計画化に向けて道路線形を決定するための用地の調査等について準備を進める予定です。</p>	—
40	七小七中	シンワ電機西白井 店から風間街道丁 字路までの道	ガードレールの設 置	37	<p>路側帯が狭い上に生垣で塞がれているところがあつて歩行者が通りづらい。車が突っ込むのか、畑との境目になっているフェンスが頻繁に壊れている。ガードレールを設置するなど歩行者が安全に通れるような対策をしてほしい。</p>	<p>【道路課】 ガードレールを設置することで歩行スペースがなくなってしまうため、通行車両に対して児童生徒の道路横断があることなどを注意喚起するため、「学童注意」の路面標示を設置するとともに緑色のラインで文字を四角囲みすることで視覚的に強調する対策を行いました。</p> <p>なお、セブンイレブン側は舗装工事を予定しているため、今年度は風間街道側のみ路面標示を設置しました。</p>	○

(6) 看板の設置・改修・移設

51	七小七中	根16667-5付近セブンイレブン白井清水口店交差点信号	歩者分離の表示を増やすか拡大など	47	歩車分離になり未だに慣れず信号無視をしてしまう車があります。高齢化社会でもあり、今までの慣れや小さな文字では無意識に出ていってしまっていることもあるので、表示を大きくしたり路面へ斜めのラインを引くなど一目見て変わったことがわかるような注意喚起をお願いしたい。	【印西警察署】 歩車分離式の表示板は、信号機脇に既設されており、新たに設置することはできません。また、表示板の文字の大きさは規定されているため、拡大表示することはできません。	×
						【印旛土木事務所】 合同点検で、斜め横断禁止の標示ができないか意見があったことから、斜め横断禁止のシールを歩道上に設置する予定です。	—
52	七小七中	七次台3-46付近の横断歩道	・標識の改修 (・横断歩道の補修)	48	車道の上にある道路標識が抜けている。スピードの出ている車の多い通りで信号のない横断歩道なので標識の改修を要望。	【印西警察署】 補修を予定しています。	—

(7) その他の危険箇所改善

59	清小七中	清水口小学校正門前階段	スロープの形状の変更	55	傾斜が急で自転車やベビーカーを押しての上り下りに危険が伴い、歩いて利用する人が巻き込まれそうになる。緩やかなスロープにして、通学する児童が安全に利用できるようにしてほしい。	【道路課】 スロープの形状変更を行う計画はありません。自転車やベビーカーにつきましては、遠回りとなりますが、別の経路をご利用くださいますようお願いいたします。	×
----	------	-------------	------------	----	--	--	---

【令和4年度評価（要望箇所のみ）】（評価基準）

- ： 29 要望事項に対して達成したもの
- △： 10 代替え案、次期計画、長期計画、直近（1年以内）のできるもの
- ×： 18 要望事項に対して達成していないもの
- ： 17 対策内容や時期等が未定のものとは評価なしとして改めて進捗状況を報告する
- 計： 74

※1つの要望に対して複数の回答をしている箇所があるため、要望62件に対して評価74件となっております。

【白井市小中学校PTA連絡協議会からの要望箇所以外で点検を実施する箇所（学校要望箇所）】

番号	学校区	場所	要望内容	地図	説明	回答	評価
63	清小七小	清水口小学校正門前階段	スロープ・階段の鉄柵の修繕	55	小学校正門前の横断歩道から上の道路にあがる階段・スロープの手すりフェンスの鉄柵が腐食により策が1本外れており、鉄柵の結合部分もかなり腐食していて、強く力を加えると簡単に外れて落下してしまいそうで危険です。 (場所は、NO.59と同じ場所)	【道路課】 階段の手すりフェンスの補修を行いました。	○